

ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ

	PERIODICITÀ
TRASFORMATORE DI MEDIA TENSIONE	
Verifiche, pulizia, controllo serraggi, controllo funzionamento	ANNUALE
QUADRI ELETTRICI	
Carpenteria	
Verifiche, pulizia, controllo serraggi	SEMESTRALE
Apparecchiature di protezione elettrica	
Verifiche, controllo serraggio	SEMESTRALE
Ausiliari elettrici	
Verifiche, controllo serraggio	SEMESTRALE
PRESE DI CORRENTE	
Verifiche, pulizia, controllo serraggi, controllo funzionamento	ANNUALE
COMPONENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA	
Verifiche, controllo serraggi, controllo funzionamento	ANNUALE
COMPONENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	
Verifiche, pulizia, controllo serraggi, controllo funzionamento, test	MENSILE
COMPONENTI IMPIANTI TRASMISSIONE DATI	
Verifiche, controllo serraggio	ANNUALE
COMPONENTI IMPIANTI DI TERRA	
Test strumentali	ANNUALE
CONDUTTURE ELETTRICHE	
Verifiche, test strumentali	ANNUALE

Le attività di manutenzione elettrica dovranno essere svolte in conformità alle seguenti norme:

- CEI 0-10 – Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;
- CEI 78-17 – Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti utenti finali;
- CEI 64-14 – Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;

oltre che, in termini di modalità di verifica e relativa periodicità, in osservanza del compendio di disposizioni di legge e di regole di buona tecnica da applicare ai componenti degli impianti presenti.